

Üzemeltetési előírások

Tisztelt Ügyfelünk!

A kiserőmű nagyfeszültségű (> 1000 V AC és > 1500 V DC) berendezésrészeinek üzemeltetése az MSZ 1585 Villamos berendezések üzemeltetése szabvány szerint csak IV/f szerinti képesítéssel végezhető.

A szabvány szerinti tevékenységet ténylegesen végző személyek a következő csoportokba sorolhatók:

IV. csoportba tartoznak azok a villamos energetikai (erősáramú) szakképzettségű személyek, akiket szakképesítésük az általuk végzendő munkára és szerelési felügyeletre általánosan (nem egy meghatározott villamos berendezésre) alkalmasnak nyilvánít. Ezek:

IV/a egy meghatározott jellegű munkára feljogosító hatósági vizsgát tett személy (pl. felvonószerelő),

IV/b információátviteli (gyengeáramú) szakképzettségű olyan személyek, akiket a munkájukkal kapcsolatos energetikai (erősáramú) villamos berendezések villamos veszélyeiről és az ezzel kapcsolatos magatartási szabályokról kioktattak és tanfolyami vizsgát tettek,

IV/c energetikai (erősáramú) végzettséget igazoló iskolai bizonyítvánnyal rendelkező, villamos szakképzettségű személyek (szakmunkás, technikus, mérnök, szaktanár),

IV/d villamosmérnök, villamos technikus, valamint olyan, a IV/b vagy IV/c csoportba tartozó, más szakképzett személy, akit a kis zárlati áramú nagyfeszültségű villamos berendezésekről bizonyítottan kioktattak,

IV/e olyan villamos szakképzettségű személy, aki villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésére szakvizsga alapján jogosult [érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója, energetikai (erősáramú) villamos berendezések időszakos felülvizsgálója],

IV/f olyan villamos szakképzettségű személy, akinek az általa kezelt nagyfeszültségű villamos berendezés kezelésére képesítő, hatósági szakvizsgája van (pl. önálló hálózatkezelő, villamosmű-kezelő, villamos hálózat és alállomás üzemeltető).

A szabvány által meghatározott csoportokba sorolt személyek a képzettségüknek és a kioktatásuknak megfelelően a következő villamos jellegű munkák elvégzésére jogosultak:

A IV. csoportba tartozó személy – az I., II. és III. csoportra is megengedett tevékenységeken túlmenően alkalmas minden olyan villamos szakmunka önálló végzésére, amelyhez megfelelő szakismeretekkel rendelkezik. E munkákat feszültség alatt és feszültség közelében is elvégezheti. Azt, hogy szakismeretei elegendőek-e az adott munka elvégzéséhez, saját magának kell eldöntenie a következő korlátozásokkal:

a) a IV/a és IV/b csoportba tartozó személyek csak azon villamos berendezéseken végezhetnek munkát, amelyekre a képesítésük érvényes;

b) a IV/c szerinti képesítés önmagában csak a legfeljebb 1000 V névleges feszültségű villamos berendezéseken végzett munkára tesz alkalmassá,

c) a IV/d szerinti képesítés önmagában csak kis zárlati áramú, 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezéseken végzett munkára tesz alkalmassá,

d) a IV/e csoportban szereplő szabványossági felülvizsgálók 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezések felülvizsgálatát csak nagyfeszültségű berendezéseken szerzett szakmai gyakorlattal végezhetik,

e) a IV/f szerinti képesítés csak azon 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezéseken végzett munkára tesz alkalmassá, amelyekre a jogszabály szerinti szakvizsga vonatkozik.