

23. számú melléklet

A csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés üzemeltetése

1. A telephelyi vezeték, csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés üzemeltetésére vonatkozó követelmények

A felhasználó, illetve az üzemeltető köteles a csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést:

- a) rendeltetésszerű állapotban tartani,
- b) rendeltetés-szerűen üzemeltetni,
- c) a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni,
- d) minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni,
- e) a hatósági, illetve a földgázelosztó ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

Az üzemeltető a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezés biztonságos üzemét veszélyeztető körülmény észlelése esetén annak kijavítására, a kijavítás megtörténteig a használat szüneteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.

A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása tervezői felülvizsgálatot követően történhet. Az „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülék valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségek érintettsége esetén a tervező a felhasználási hely tekintetében átalakítási tervet készít a következő esetekben:

- a) a létesítéskor beépített nyílászárók cseréje,
- b) a meglévő nyílászárók tömítése, ha az olyan nyílászárót érint, amely a felhasználói berendezés létesítésének műszaki-biztonsági szempontok alapján felülvizsgált terve szerint a gázfogyasztó készülék üzemére hatással van, és
- c) elszívó szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése.

Az üzemben lévő felhasználói berendezés üzemeltetési körülményeinek megváltozása miatt szükséges beavatkozás, átalakítás a készülékcseré keretei között is végrehajtható:

- a tervező kiviteli tervet készít a szükséges változásokról (pl meghatározza a készülék biztonságos üzeméhez szükséges légbevezető szerelvény pontos típusát méretezés elvégzésével);
- a terv alapján végrehajtják a tervben előírt, biztonságos üzemmenethez szükséges beavatkozásokat (pl légbevezető szerelvény beépítése);
- a tervező elvégzi a terv alapján a műszaki biztonsági ellenőrzést, és a rendszeresített MBE jegyzőkönyvön dokumentálja annak eredményét;
- az üzemeltető felhasználó, vagy megbízása alapján a kivitelezést végző a készülékcseré bejelentő dokumentumát 2 napon belül leadja a területileg illetékes gázüzemhez.

2. Gázfogyasztó készülékek átalakításának tilalma

A gázfogyasztó készülék irányelv hatálya alá tartozó és üzemben tartott gázfogyasztó készülékek üzemeltetésük során is feleljenek meg az üzembe helyezés időpontjában

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 1/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

érvényes feltételeknek. A gázfogyasztó készülék átalakítása, ideértve a gázfogyasztó készülék részeként tanúsított levegő be- és égéstermék kivezető tartozékokat is, kizárólag a gázfogyasztó készülék gyártójának előírásai szerint történhet, amelyet a gyártó kizárólag a gázfogyasztó készülék megfelelésértékelésével megbízott európai gázfogyasztó készülék, tanúsító intézethez benyújtott azonosítási dokumentáció szerint adhat ki.

A gázmérő üzemeltetése és a vonatkozó jogszabályok (a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény; a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet) szerinti időszakos hitelesítettése eltérő megállapodás hiányában a mérő tulajdonosának kötelezettsége.

A földgázelosztó/telephelyi szolgáltató földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti a kizárás alapjául szolgáló állapot fennállásáig:

- a) ha az üzemeltető a csatlakozóvezetékét és a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonszámra veszélyes módon használja,
- b) a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetékét vagy a csatlakozóvezetékét megbontja, továbbá, amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetékét megbontja,
- c) ha a nyomásszabályozó vagy a gázmérő működését befolyásolja,
- d) ha a felhasználói berendezés ellenőrzését, illetve
- e) ha a gázmérő leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé.

3. Karbantartás, javítás

Az ingatlan tulajdonosa, használója, eltérő megállapodás és jogszabályi rendelkezés hiányában köteles gondoskodni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről. A tulajdonos köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a karbantartások előírt gyakoriságával, a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés tartozékainak gyártói előírásai és a létesítményre vonatkozó tervezői előírások szerint végrehajtani. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

Javítás során, a gáz csatlakozóvezetéken vagy felhasználói berendezésen:

- a) annak valamely elemét (szerelvény vagy alkatrész) - funkcióját nem változtatva - meghibásodás, illetve elavultság miatt részben vagy egészben cserélik, vagy
- b) a gyártó által előírt alkalmassági idő lejártja miatt azt cserélik, vagy
- c) a szerelvény kötésének meghibásodását, elemi csőszakasz gáztömörtelenségét megszüntetik.

A beavatkozás végeztével a javított vagy cserélt szerelvényt funkcionális ellenőrzésnek és kötéseivel együtt, üzemi nyomáson, haszongázzal tömörségi próbának kell alávetni. A funkcionális ellenőrzés eredményét és a gáztömörtelenséget dokumentálni kell.

A javítás nem tervköteles beavatkozás.

A gázfogyasztó készülék karbantartását, javítását jótállási időtartamon belül a gyártó vagy megbízottja, azt követően a vonatkozó jogszabály szerinti gázszerelő végezheti.

A csatlakozó- és fogyasztói vezeték karbantartását, javítását a vonatkozó jogszabály [a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály] szerinti gázszerelő végezheti. A karbantartás terjedjen ki a gázfogyasztó készülék valamennyi részegységére. A gyártómű karbantartásra vonatkozó előírásaitól eltérni a hibaelemzések eredményeire figyelemmel lehetséges.

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 2/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona	
Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása a földgázelosztó kötelessége saját költségén.

4. Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés üzemének szüneteltetése, a szüneteltetés megszüntetése

4.1 Szüneteltetés

A csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés üzemének szüneteltetését (szolgáltatás szüneteltetése) a felhasználó kezdeményezheti írásban, a kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdő időpontját, és időtartalmát. A szüneteltetés megvalósításával felmerülő földgázelosztói költségek a felhasználót terhelik.

A felhasználói megrendelést a földgázelosztó a következő módokon hajtja végre:

- mérővel felszerelt felhasználási hely esetén, amennyiben a gázmérő a földgázelosztó tulajdonában van, a fogyasztásmérő berendezés leszerelésével;
- mérővel fel nem szerelt (átalánydíjas felhasználó) felhasználási hely esetén, vagy nem földgázelosztói tulajdonban lévő fogyasztásmérő esetén a fogyasztói főelzáró (társasházi lakás esetén a fogyasztói főcsap) elzárásával és zárópecséttel történő rögzítésével.

4.1.1 A szolgáltatás, gázellátás ideiglenes szüneteltetése a gázmérő és/vagy nyomásszabályozó időszakos leszerelésével

- a) Ha gázmérő és/vagy nyomásszabályozó időszakosan kerül leszerelésre, az előtte, és ha van, az utána lévő beépített csapokat el kell zárni.
- b) A csonkokat le kell zárni menetes dugóval, vagy vakkarimával. A gáz betáplálási oldalán lévő csap nyitása után meg kell vizsgálni a lezárás gáztömörségét szivárgásvizsgáló műszerrel vagy habképző anyaggal. Ha a lezárás gáztömör, a csapot ismét el kell zárni és mind azt, a lezárást jogi zárral kell ellátni.

4.2 Szüneteltetés megszüntetése

A csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés üzemének szüneteltetésének megszüntetését (a szolgáltatás megindítása) a felhasználó kezdeményezheti írásban. A szüneteltetés megszüntetése, szolgáltatás visszaállítása megvalósításával kapcsolatban felmerülő földgázelosztói költségek a felhasználót terhelik.

A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés műszaki biztonsági feltételeknek való igazolt megfelelése.

- 4.2.1 Amennyiben a szüneteltetés alatt a csatlakozóvezetékeken és felhasználói berendezésen nem történik átalakítás (azonos azzal, amelyen a szüneteltetést végrehajtották), illetve az elvégzett egyéb beavatkozásoknak (pl építészeti beavatkozás ráhatása a gázkészülék légellátására, égéstermék-elvezetésére; az elosztói tulajdonú berendezések üzemeltetésére stb) nincs hatása a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés biztonságos üzemére (erre vonatkozóan a felhasználó nyilatkozik a földgázelosztási szolgáltatás visszaállítása jegyzőkönyvön), akkor a földgázelosztó ellenőrzi:

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 3/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

- a gáz alá helyezés feltételeként (MBSZ – 1. számú melléklet 28.38 fejezete szerint)
 - 6 hónapot meg nem haladó üzemszünet esetében tömörségi próba eredményes elvégzése, a megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv (a vizsgálatot a szüneteltetés megszüntetésére kirendelt gázszerelő végzi el, és eredményét a földgázelosztási szolgáltatás visszaállítása jegyzőkönyvön dokumentálja);
 - 6 hónapon túli üzemszünet esetében a szilárdsági nyomáspróba és a tömörségi próba eredményes elvégzése, a megfelelőséget igazoló nyomáspróba jegyzőkönyv (a felhasználó a vizsgálatokat az általa megbízott gázszerelővel végezteti el, és a földgázelosztási szolgáltatás visszaállítása jegyzőkönyvön dokumentáltja az eredményét, a vizsgálatot a földgázelosztó képviselője ellenőrizheti).
- a szolgáltatás visszaállítása feltételeként a beépített „B” típusú gázkészülékek vonatkozásában a légellátás és égéstermék elvezetés megfelelőségét, amelyet a felhasználó az alábbi módon igazolhat:
 - a kéményseprő ipari közszolgáltató/szolgáltató sormunka elvégzését igazoló tanúsítványával (2 évnél nem régebbi keltezésű), annak másolata biztosításával;

vagy

 - a kéményseprő ipari közszolgáltató/szolgáltató az égéstermék-elvezető ellenőrzésére, műszaki felülvizsgálatára vagy helyszíni műszaki vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyve bemutatásával, annak másolata biztosításával (2 évnél nem régebbi keltezésű);

vagy

 - technológiai berendezés esetén a műszaki-biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv bemutatásával, a berendezés vonatkozásában megfelelt minősítés esetén (1 évnél nem régebbi keltezésű).

4.2.2 Amennyiben a szüneteltetést a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés átépítéséhez kérték, a szüneteltetés megszüntetésének, az üzembe és a gáz alá helyezésnek a feltétele a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés (készülékcsere esetén a kiviteli tervet készítő tervező végzi el) lefolytatása, az üzembehelyezésre való alkalmasságot megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv (amely nem állapít meg üzembehelyezést gátló hiányosságot).

4.3 A felhasználói megrendelést a földgázelosztó a következő módokon hajtja végre:

- mérőhellyel kialakított felhasználási hely esetén, amennyiben a gázmérőt a földgázelosztó biztosítja, a fogyasztásmérő berendezés felszerelésével;
- mérőhellyel nem rendelkező (átalánydíjas felhasználó) felhasználási hely esetén, vagy nem földgázelosztói tulajdonban lévő fogyasztásmérő esetén a fogyasztói főelzáró (társasházi lakás esetén a fogyasztói főcsap) nyitásával.

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 4/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

5. Csatlakozó-, telephelyi- és fogyasztói vezetékek felhagyása, megszüntetése és üzemem kívül helyezése

5.1 Csatlakozó-, telephelyi- és fogyasztói vezetékek felhagyása, megszüntetése

A csatlakozó-, telephelyi- és a fogyasztói vezetéket üzemem kívül helyezése és elbontása tervköteles tevékenység.

A bontási, üzemem kívül helyezési tervet be kell nyújtani a földgázelosztóhoz felülvizsgálatra, szakvéleményezésre, a terv alapján kivitelezést csak a földgázelosztó/telephelyi szolgáltató hozzájárulásával szabad elvégezni, a kivitelezésre való alkalmasságot megállapító szakvélemény birtokában.

A gáz alatt lévő csővezetékek és tartozékaik gázmentesítését, a gázmérő bármilyen okból történő leszerelését csak a földgázelosztó/telephelyi szolgáltató, vagy megbízottja végezheti. A munka megkezdése előtt értesíteni kell azokat a felhasználókat, akiknek a gázellátását ez a művelet érinti vagy korlátozza.

A művelet elvégzésének fő szabályait az MSZ EN 12327 (Gázinfrastruktúra. Nyomáspróba, üzembe helyezési és üzemem kívül helyezési eljárások. Üzemeltetési követelmények) szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás határozza meg.

5.2 Az üzemem kívül helyezés technikai megvalósítása, műszaki biztonsági körülményei

Minden üzemem kívül helyezni szándékozott vezetékszakaszt le kell választani a gáz utánpótlást biztosító csőszakaszról. Az üzemem kívül helyezést a földgázelosztó/telephelyi szolgáltató technológiai utasítása alapján készült műveletterv szerint kell elvégezni.

Az üzemem kívül helyezésre vonatkozó előírások:

5.2.1 A csatlakozó vezeték megszüntetése közterületen beépített fogyasztói főelzáró esetében

- El kell zárni a fogyasztói főelzárót és a fogyasztói főcsapot (főcsapokat), valamint ha van(nak) a gázmérő(k) utáni csapot (csapokat). Ha van nyomásszabályozó, akkor az előtte, illetve ha van, az utána lévő csapot is el kell zárni.
- Le kell szerelni a gázmérőt (gázmérőket) és ha van, a nyomásszabályozót.
- A telekhatárhoz a lehető legközelebb úgy, hogy egy későbbi tovább építés lehetősége megmaradjon, a csőanyagnak megfelelő, szikrát nem okozó szerszámmal el kell választani egymástól a leágazó és a csatlakozó vezetéket.
- A leágazó vezeték megmaradt csonkját, a csővéget a csőanyagnak megfelelő technológiával, nem oldható módon le kell zárni. A lezárás után ki kell nyitni a fogyasztói főelzárót és a lezárás gáztömörségét szivárgásvizsgáló műszerrel, vagy habképző anyaggal ellenőrizni kell. Ha a lezárás gáztömör, a fogyasztói főelzárót ismét el kell zárni.
- A csatlakozó vezetéket a lezárt szerelvények nyitása után inert gázzal ki kell fúvatni, majd el kell bontani. Ha földi vezetéket a földben akarnak hagyni, akkor inert gázzal való kifúvatás után a két végét a csőanyagnak megfelelő technológiával, nem oldható módon le kell zárni.

5.2.2 A csatlakozó vezeték megszüntetése a telekhatáron belül (föld felett) beépített fogyasztói főelzáró esetében.

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 5/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

- a) El kell zárni a fogyasztói főelzárót, a fogyasztói főcsapot (főcsapokat), ha külön van, a nyomákszabályozó előtti és az esetlegesen utána beépített csapot.
- b) Le kell szerelni a gázmérőt (gázmérőket) és a nyomákszabályozót.
- c) A leágazó vezetéken nyomás alatti zárási technológiával ideiglenes zárást kell kialakítani.
- d) A csatlakozó vezetéken a telekhatárhoz a lehető legközelebb úgy, hogy egy későbbi visszaépítés lehetősége megmaradjon, a csőanyagnak megfelelő, szikrát nem okozó szerszámmal szét kell választani a csatlakozó vezetéket.
- e) A csatlakozó vezeték megmaradt csonkját, a csővéget a csőanyagnak megfelelő technológiával, nem oldható módon le kell zárni. A lezárás után a leágazó vezeték ideiglenes lezárását meg kell szüntetni, és a kialakított csatlakozóvezetéki végpont lezárása gáztömörségét szivárgásvizsgáló műszerrel, vagy habképző anyaggal ellenőrizni kell. Ha a lezárás gáztömör, a fogyasztói főelzárót ismét el kell zárni.
- f) A leválasztott csatlakozó vezetéket a lezárt szerelvények nyitása után inert gázzal ki kell fúvatni, majd el kell bontani. Ha földi vezetéket a földben akarnak hagyni, akkor inert gázzal való kifúvatás után a két végét a csőanyagnak megfelelő technológiával, nem oldható módon le kell zárni.

5.2.3 A fogyasztói vezeték megszüntetése a csatlakozó vezetékkel együtt

A melléklet 5.2.1 vagy a 5.2.2 pontja alattiak elvégzése után meg kell bontani a készülékkötést (kötéseket) és a fogyasztói vezetéket 5.2.4 pontja szerint le kell szerelni.

5.2.4 A fogyasztói vezeték önálló megszüntetése

- a) A fogyasztói főcsap, illetve az esetleges gázmérő utáni csap zárása után le kell szerelni a gázmérőt.
- b) A fogyasztói főcsapot le kell zárni dugóval, vagy vakkarimával.
- c) A fogyasztói főcsap nyitása után szivárgásvizsgáló műszerrel, vagy habképző anyaggal ellenőrizni kell a lezárás gáztömörségét. Ha a lezárás gáztömör ismét el kell zárni a fogyasztói főcsapot és mind azt, mind a lezárást jogi zárral kell ellátni.
- d) Meg kell bontani a készülékkötést (kötéseket) és a fogyasztói vezetéket át kell öblíteni inert gázzal, majd a vezetéket le kell szerelni.

5.3 A megszüntetés, üzemben kívül helyezés gyakorlati megvalósítása

5.3.1 Mérővel rendelkező felhasználási hely esetén

Az időpont egyeztetés alapján a feladat végrehajtására kirendelt gázszerelő nyomás mentesíti felhasználási helyet, leszereli a mérőt és/vagy nyomákszabályozót, zárja és záróelemmel látja el főelzárót, illetve fogyasztói főcsapot a megrendelő felhasználó költségére.

A csatlakozóvezeték leválasztását, és a csővég lezárását az 5.2.1 és 5.2.2 pontokban rögzítettek szerint kell végrehajtani előkészítés után, a felhasználóval leegyeztetett időpontban, a megrendelő felhasználó költségére.

A felhasználási hely végleges megszüntetését (készülékek, fogyasztói vezetékek elbontása) kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció alapján végzi el a felhasználó által megbízott, arra jogosultsággal rendelkező gázszerelő.

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 6/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

A kialakított végállapot műszaki-biztonsági ellenőrzéssel kerül lezárásra, amely szakfelügyeletként - a tényleges időráfordítás alapján, a kivitelezés során beépített anyagok felszámolásával - kerül kiszámlázásra.

5.3.2 Átalánydíjas felhasználási hely esetén

Az időpont egyeztetést alapján a feladat végrehajtására kirendelt gázszerelő a fogyasztói főcsapot zárja, megbontja a fogyasztói vezetéket, ledugózza a főcsapot és záróelemmel látja el a megrendelő felhasználó költségére.

Az átalánydíjas felhasználási hely végleges megszüntetését (csatlakozó és fogyasztói vezetékek elbontása) a felhasználó által megbízott, arra jogosultsággal rendelkező gázszerelő végzi el a földgázelosztó szakfelügyelete mellett. A munka megkezdése előtt a csatlakozó vezeték gázmentesítése, a munka elvégzését követően a csatlakozó vezeték gáz alá helyezése, valamint a csővég lezárás tömörség ellenőrzése a szakfelügyelet tárgya.

Amennyiben a gázüzem rendelkezik a közös csatlakozóvezeték építési technológiájának megfelelő fémes zárás elvégzéséhez szükséges valamennyi technikai feltétellel, akkor azt a gázüzem is elvégezheti a felhasználó megrendelése alapján, melynek díja szakfelügyeletként - a tényleges időráfordítás alapján, a kivitelezés során beépített anyagok felszámolásával - kerül kiszámlázásra.

A készülékek, fogyasztói vezetékek elbontását kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció alapján végzi el a felhasználó által megbízott, arra jogosultsággal rendelkező gázszerelő. A kialakított végállapot műszaki-biztonsági ellenőrzéssel kerül lezárásra.

6. **A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzeme ideiglenes szüneteltetésével, illetve a végleges megszüntetéssel kapcsolatban lehetséges felhasználói igények áttekintése – 1. számú táblázat**
7. **A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzeme ideiglenes szüneteltetésével, illetve a végleges megszüntetéssel kapcsolatos információk összefoglalása – 2. számú táblázat**

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 7/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzeme ideiglenes szüneteltetésével, illetve a végleges megszüntetéssel kapcsolatban lehetséges felhasználói igények áttekintése
1. számú táblázat

Kiváltó igény az ingatlan tulajdonosa/felhasználó részéről	Magyarázat, megjegyzés	Ideiglenes szüneteltetés	Végleges megszüntetés
A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzemszünete			
a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés meghatározott ideig nincs használatban	az ingatlan bármely okból nem használják: pl értékesítés előtti ingatlan; körházi tartózkodás; hosszabb külföldi tartózkodás	x	
Ingatlan építészeti átalakítása, felújítás			
amely nem érinti az üzemelő csatlakozóvezeteket és felhasználói berendezését	nincs elosztói közreműködés , mert nem érinti a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzemeltetését		
amely érinti az ingatlan üzemelő csatlakozóvezetékét pl épület bővítése	a csatlakozó vezeték áthelyezése, átépítése szükséges földi vezetékre való ráépítés (védőtávolság biztosítása); illetve nyomásszabályozó elhelyezés-előírások biztosítására - tervköteles átalakítás	x	
amely érinti az üzemelő felhasználói berendezés üzemeltetési körülményeit pl nyílászáró-csere, gázkészülék légellátási feltételeinek megváltoztatása	szakember bevonásával ellenőriztetni kell a biztonságos üzemeltetéshez szükséges feltételek meglétét, amely eredményezhet műszaki beavatkozást is pl légbevezető utólagos beépítése	x *	
ingatlan építészeti felépítményének bontása	a meglévő csatlakozóvezeteket és felhasználói berendezést is el kell bontani az építészeti bontást megelőzően	x**	x***
Az ingatlan üzemelő csatlakozóvezetékének és gázfelhasználói berendezésének az átépítése			
amely kizárólag a felhasználói berendezésbe beépített gázkészülék cseréjére irányul (korszerűbb beépítése)	egyszerűsített készülékcseré, feljogosítással rendelkező gázszerelő végezheti, nincs elosztói közreműködés		
amely érinti a csatlakozóvezeteket és a felhasználói berendezést	tervköteles átalakítás, a lezáró műszaki-biztonsági ellenőrzést a földgázelosztó végzi el	x****	
amely kizárólag a felhasználói berendezésre korlátozódik	készülékcseré, a lezáró műszaki-biztonsági ellenőrzést a kiviteli tervet készítő tervező végzi el	x	
Az ingatlan üzemelő csatlakozóvezetékének és gázfelhasználói berendezésének üzemeltetése			
a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezésen elvégzendő javítási, karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítása	a munkák elvégzéséhez nyomásmentesítés végrehajtása pl társasházi közös csatlakozó vezetéken	x	
Az ingatlan üzemelő csatlakozóvezetékének és gázfelhasználói berendezésének megszüntetése			
gázszerelési terv alapján végezhető el a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés elbontása, amely egyúttal a gázszolgáltatással való felhagyást is jelenti	gázszerelési terv alapján végezhető el a kivitelezés, a földgázelosztó végzi el a szükséges üzem kivül helyezést, nyomásmentesítést, Az ingatlan gáz csatlakozóvezetékének nem marad gáz alatt		x
Felhagyás a szolgáltatás igénybe vételével			
a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzem kivüli állapotban marad határozatlan ideig	a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés felhagyását jelenti, az üzem kivül helyezést követően a csatlakozóvezeték leválasztásával nem maradhat gáz alatt		x
* tervköteles átalakítás esetén			
** amennyiben az új felépítmény gázellátása biztosítható, a kiépített csatlakozási pontról, amely a bontás során biztonságosan fenntartható			
*** amennyiben az új felépítmény gázellátása nem biztosítható a kiépített csatlakozási pontról, vagy az a bontás során biztonságosan az nem fenntartható			
**** az átépítéshez kapcsolódóan a fogyasztásmérő berendezések névleges összkapacitása változása esetén eltérő eljárásrend			

A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés üzeme ideiglenes szüneteltetésével, illetve a végleges megszüntetéssel kapcsolatos információk összefoglalása
2. számú táblázat

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 8/10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	

	Ideiglenes szüneteltetés		Végleges megszüntetés
	a beavatkozás során a telepített fogyasztásmérő berendezés összkapacitása változatlan	átépítés, amely a telepített fogyasztásmérő berendezés összkapacitása változásával jár	
A beavatkozás célja annak biztosítása, hogy a felhasználó	a felhasználási helyen huzamosabb ideig nem akar földgázt felhasználni, vagy az ingatlanon belül olyan beavatkozást elvégzése, amely hatással van az üzemelő csatlakozóvezetékre és a gázfelhasználói berendezésre	az átalakítás eredményeként a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés összkapacitásában változtatás szükséges (a meglévőnél nagyobb vagy kisebb gázmérő beépítése)	a felhasználási helyen a beavatkozás végrehajtását követően nem akar gázt felhasználni
Az eljárás indítása	felhasználó kérelmére, megrendelésére földgázelosztónál vagy földgázkereskedőnél	a felhasználó kérelmére, megrendelésére kizárólag a földgázkereskedőnél indítható	felhasználó kérelmére, megrendelésére a földgázkereskedőnél
Üzenet típusa	MMUTILMD: LESFE; FELFE	MMUTILMD: TELJV; TELFE	UTILMD: E02-7-E01; MMUTILMD: LESVE
Az üzemszünet jellege	ideiglenes állapot, amely meghatározott ideig tartó üzemszünet jelent	ideiglenes állapot, amely meghatározott ideig tartó üzemszünet jelent	végleges állapot, a megszüntetésére nincs mód
A felhasználó kérelmével kapcsolatos követelmény	a kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát	a kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát	
A végrehajtott beavatkozás megszüntetése	a felhasználó szüneteltetés megszüntetésére adott megrendelésével ér véget	a felhasználó szüneteltetés megszüntetésére adott megrendelésével ér véget, amely kizárólag a földgázkereskedőnél indítható	a gázszolgáltatásba visszatérni csak a meglévő POD-ra történő visszakapcsolás folyamata szerint lehetséges
A felhasználási hely szerződéseire vonatkozó információk			
Mi történik a kereskedelmi szerződéssel?	változatlanul hatályban marad, nem érinti	eredményezhet változást a felhasználó kereskedelmi szerződésében a gázmérő kapacitásának változása okán	a kereskedelmi szerződés felmondása szükséges az indításához
Mi történik az elosztóhálózat használati szerződéssel?	változatlanul hatályban marad, nem érinti, kizárólag a számlázás kerül megállításra	változatlanul hatályban marad, kizárólag a számlázás kerül megállításra	az elosztói tulajdonú eszközök sikeres leszerelését követően megszűnik a szerződés
Mi történik a csatlakozási szerződéssel?	a csatlakozási szerződést egyik megrendelés típus sem érinti, abban változást nem eredményez	az ingatlan vásárolt kapacitás változtatására lehet szükség új csatlakozási szerződéssel	a csatlakozási szerződést egyik megrendelés típus sem érinti, abban változást nem eredményez
A megrendelés végrehajtása			
Időbelisége	előzetes időpontegyeztetés alapján kerül végrehajtásra	előzetes időpontegyeztetés alapján kerül végrehajtásra	előzetes időpontegyeztetést követően kerül végrehajtásra
A műszaki kiépítettség érintettsége	az elosztói tulajdonú eszközök (nyomásszabályozó és gázmérő) leszerelése	az elosztói tulajdonú eszközök (nyomásszabályozó és gázmérő) leszerelése, esetleg csatlakozóvezeték vagy leágazó vezeték átépítési igény esetén a szükséges átalakítások	az elosztói tulajdonú eszközök (nyomásszabályozó és gázmérő) leszerelésén túlmenően a helyszíni egyeztetés alapján meghatározott, biztonságos végső műszaki állapot (zárás) kialakítása
Azonosító: EKO-SZ-221-v02		Oldalszám: 9/10	
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!			

	Ideiglenes szüneteltetés		Végleges megszüntetés
	a beavatkozás során a telepített fogyasztásmérő berendezés összkapacitása változatlan	átépítés, amely a telepített fogyasztásmérő berendezés összkapacitása változásával jár	
Közreműködés a földgázelosztó részéről			
Műszaki beavatkozás határai általánosságban a felhasználási helyen	a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés nyomás- és gázmentesítése; zárás kialakítása meglévő elzáró szerelvényvel A csatlakozó vezeték az elzáró szerelvényig gáz alatt marad	a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés nyomás- és gázmentesítése (terv szerinti határig), szükség szerint a leágazó vezeték átalakítása a kiviteli terv szerint A tervezési határig a csatlakozó/leágazó vezeték gáz alatt marad	a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés nyomás- és gázmentesítése; ideiglenes zárás elzáró szerelvényvel, majd az egyeztetés során rögzített végleges állapot kialakítása a csatlakozó vezetéken A felhasználói tulajdonú csatlakozó vezeték nem marad nyomás alatt
Mérővel felszerelt felhasználási helyen	egyeztetett időpontban az elosztói tulajdonú eszközök leszerelése, főcsap vagy főelzáró dugózás és plombálás	egyeztetett időpontban az elosztói tulajdonú eszközök leszerelése, az átépítés megkezdéséhez szükséges zárások kialakítása	egyeztetett időpontban az elosztói tulajdonú eszközök leszerelése, ideiglenes zárás elzáró szerelvényvel; a végleges állapot kialakítása a csatlakozó vezetéken (vezeték megszakítás, dugózás)
Mérővel fel nem szerelt (tűzhely átalány) felhasznál. h.	fogyasztói főcsap dugózása és plombálása	nem értelmezhető	a közös csatlakozó vezetékről a leágazás levágásra, fémes lezárása
Költségei, fizetési kötelezettségek			
RHD	a szüneteltetés időtartalmára nincs díjfizetési kötelezettség	a szüneteltetés időtartalmára nincs díjfizetési kötelezettség	a megszüntetés után nincs díjfizetési kötelezettség
A felhasználó a földgázelosztó megrendelés végrehajtásával kapcsolatos beavatkozásának díját fizeti meg	a számlázás előre történik az elosztó által elvégzett beavatkozások vonatkozásában	a számlázás előre történik az elosztó által elvégzett beavatkozások vonatkozásában	az elosztó által elvégzett, és a megrendelő által a számlázhatósági bizonylaton leigazolt munkák díja, a járulékos költségekkel együtt pl a szükséges földmunka
Az elosztói tevékenység számlázásának rendje	Az UT-130 A földgázelosztói engedélyes által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások ügyintézési rendje és díjtételeinek alkalmazási rendje - Utasítás 1. számú melléklete szerint	Az UT-130 A földgázelosztói engedélyes által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások ügyintézési rendje és díjtételeinek alkalmazási rendje - Utasítás 1. számú melléklete szerint	A tényleges munkaidőfordítás alapján (a közreműködő munkatársak száma, és a megkezdett negyedórák száma összesen) számláz a földgázelosztó 7.065 Ft/fő óradíjjal; a kiszállási költség; az anyagfelhasználás és a szükséges alvállalkozói teljesítés (földmunkás) figyelembe vételével. A munka elvégzésére a földgázelosztó által készített árajánlat elfogadását követően kerül sor.

Azonosító: EKO-SZ-221-v02	Oldalszám: 10/ 10
A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!	